

青木村長 北村 政夫 様

令和 7 年 10 月 7 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 小県郡青木村田沢 青木村役場 青木簡易水道No.1 82-1B

採水年月日 令和 7 年 10 月 7 日 天候 前日 晴 当日 曇 気温 18 ℃ 水温 19 ℃

採水者 小林 義昌 (所属) 建設農林課 上下水道係

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	1.3 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.1 (22.9 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.4 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
シトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.3 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉原 昌志

青木村長 北村 政夫 様

令和 7 年 10 月 7 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132
一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 小県郡青木村夫神 細谷公民館 青木簡易水道No.2 82-2B
採水年月日 令和 7 年 10 月 7 日 天候 前日晴 当日曇 気温 18℃ 水温 20℃
採水者 小林 義昌 (所属) 建設農林課 上下水道係

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	3.9 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.5 mg/L	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	6.8 (22.8℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.3 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
シトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		プロモホルム	0.09 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.3 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉原 昌志

青木村長 北村 政夫 様

令和 7 年 10 月 7 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 小県郡青木村杓掛 杓掛公民館 青木簡易水道No.3 82-5B

採水年月日 令和 7 年 10 月 7 日 天候 前日 晴 当日 曇 気温 18 °C 水温 22 °C

採水者 小林 義昌 (所属) 建設農林課 上下水道係

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	2.9 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	6.5 (22.7 °C)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.4 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
シトラス1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.1 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検査方法 平成15年 厚生労働省告示第261号

検査機関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉原 昌志

青木村長 北村 政夫 様

令和 7 年 10 月 7 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132
一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 小県郡青木村琴山 琴山管理事務所 青木簡易水道No.4 82-6B

採水年月日 令和 7 年 10 月 7 日 天候 前日 晴 当日 曇 気温 15℃ 水温 22℃

採水者 小林 義昌 (所属) 建設農林課 上下水道係

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	2.8 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/ mL以下	0 コ/ mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	6.3 (23.1℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.7 度	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.3 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
シトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.1 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検査方法 平成15年 厚生労働省告示第261号

検査機関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉原 昌志

青木村長 北村 政夫 様

令和 7 年 10 月 7 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 小県郡青木村中村 中村公衆トイレ前 青木簡易水道No.5 82-11B

採水年月日 令和 7 年 10 月 7 日 天候 前日 晴 当日 曇 気温 16 °C 水温 20 °C

採水者 小林 義昌 (所属) 建設農林課 上下水道係

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	0.9 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	6.6 (23.0 °C)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.4 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		プロモホルム	0.09 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.1 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉原 昌志